Referat af bestyrelsesmøde i Reerslev Vandværk den 22. juni 2026

Til stede: Lea, Christine, Frank, Kristian og Jesper (ref.)

Dagsorden:

1. Hændelse i sidste uge
2. Nyt vandværk?
3. BNBO
4. Indvindingstilladelse
5. Hjemmeside
6. Evt.

Ad. 1)

Tirsdag (16.6) aften blev Kristian opmærksom på, at der ikke var vand i hanerne. Der har været lukket for vandtilførslen til rentvandstanken, der er der, hvor vandet pumpes ud i byen fra. Den er samtidig buffer så vi også kan håndtere spidsbelastningerne. Tirsdag aften var den så tom og pumperne stoppede. Derfor var der i nogle timer tirsdag aften ikke noget vand i hanerne. Vi fik åbnet for vandtilførslen og ventede lidt og åbnede så for vandet til byen, da vi havde lidt buffer.

Desværre er vores systemer gamle og slidte og kan derfor kun producere lidt mere end vi forbruger på et døgn. Så det tager nogle dage før tanken igen er fuld. Når den er fuld indeholder den ca. 100 kubikmeter vand, hvilket stort set svarer til et døgns forbrug. Så er vandstanden i rentvandstanken ca. 180 til 200 cm. Tirsdag aften var vandstanden ca. 30 cm, da pumperne stoppede automatisk for at undgå, at der bliver pumpet luft ud i rørene.

Onsdag morgen var vandstanden 50 cm, hvilket stadig er en for lille buffer/for lav vandstand. Og til onsdag aften var den faldet helt ned til 33 cm igen - så vi har været et mulehår fra, at pumperne ville stoppe igen.

Vi har så lykkedes med at få mere flow i det ene af vores to filtre. Dermed er vi nu i en situation, hvor vi igen kan producere lidt mere end der bliver forbrugt. Vandstanden er stadig mandag (22.6) aften ikke nået op på de 200 cm, hvilket viser, at vi er alt for sårbare.

Ad. 2)

Tre fra bestyrelsen har holdt møde med rådgivningsvirksomheden Dines Jørgensen. Med henblik på, at få lavet en tilstandsrapport for værket og forsyningsnettet. De har meddelt, at de ikke vil lave en tilstandsrapport efter det de har set. De mener værket skal kasseres. I stedet vil de gerne stå for et udbud, hvor vi enten.

- Får tre tilbud på et nyt vandværk i en container

  eller

- Får tre tilbud på at lave en ledning til et andet værk.

Bestyrelsen er enstemmigt enig om, at få en rådgiver til at udarbejde et udbud på et vandværk i en container. Når vi kender tidsplanen for det indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling.

Ad. 3)

Landmåleren har sendt sagen til kommunen, der har henvendt sig til Frank. Kommunen har bedt om et møde – der bliver afholdt på torsdag, hvor kommunens medarbejder får at se, hvor boringerne er. Frank og Lea tager sig af mødet.

Ad. 4)

Ansøgning om indvindingstilladelse er indsendt af Christine den 19. maj. Christine har ikke hørt noget siden.

Ad. 5)

Jesper ringer til Hans og aftaler, hvordan vi skal håndtere hjemmesiden fremover.

Ad. 6)

En borger har købt en ejendom på Hestehaven med eget vandværk. Nu vil han gerne tilsluttes vores vandværk. Vores problem er at vores takster er dybt forældede og tilslutningsomkostningen bliver slet ikke dækket af vores nuværende takst for tilslutning. Det er der ikke noget at gøre ved og forbrugeren skal tilsluttes i henhold til vedtægterne og det gældende takstblad. Vi skal have ændret taksterne ved næste generalforsamling.